

# GODKÄNNANDEBEVIS 3189/90

Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

SAKORD: **FUKT**  
**Luft och ångspärr**

## RaniMoBar

Innehavare	AB RANI PLAST OY, FIN-687 00, TERJÄRV, tel: +358-20-7680 111, fax: +358-20-7680 200, raniplast@raniplast.com, www.raniplast.com. Org. nr: FI21073065
Produkt	RaniMoBar, luft- och ångspärr av LD-Polyeten, med nominell tjocklek 0,20 mm, 0,15 mm respektive 0,12 mm.
Avsedd användning	Luft- och ångspärr för montage i vägg, tak och golv.
Handelsnamn	RaniMoBar
Bedömning	Produkten har verifierats mot BVL och nedanstående avsnitt i Boverkets Byggreg- ler ( <i>BBR</i> ).
	<i>BVL</i>
	Energihushållning och värmeisolering, Begränsning av konvektion i bakomliggande isolering 6
	<i>BBR</i>
	Fukt, Allmänt 6:51
	Fuktsäkerhet 6:53 (första meningen)
	Fuktsäkerhet, Lufttäthet 6:531
	Fuktsäkerhet, Yttertak och vindsutrymmen 6:5325
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning "RaniMoBar, Luft- och ångspärrsfilm" daterad 2007-09-17

- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-01-17 och diarienummer 410-94-0463 och övervakas av ett oberoende tredje-partsorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
AB RANI PLAST Oy, FIN-687 00 Terjärv.
- Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen görs direkt på produkten samt på emballage på varje levererad produkt:
- Märkning direkt på produkten:
- |                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Produktens typbeteckning                 | <b>Luft- och ångspärr</b> |
| P-märke                                  | <b>Ā</b>                  |
| Godkännandebevisets nummer               | <b>3189/90</b>            |
| Löpande tillverkningsnummer eller -datum | <b>nr/datum</b>           |
- Märkning på emballage:
- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Produktens typbeteckning   | <b>RaniMoBar, luft- och ångspärr</b> |
|                            | <b>0,20 mm, 0,15 alt. 0,12 mm</b>    |
|                            | <b>AB RANI PLAST OY</b>              |
| Certifikatsinnehavare      | <b>Ā</b>                             |
| P-märke                    | <b>3189/90</b>                       |
| Godkännandebevisets nummer | <b>värde</b>                         |
| Längd, bredd               | <b>Ångtäthet</b>                     |
| Egenskaper                 |                                      |
- Bedömningsunderlag** Rapport F302053B, F620368, F616435 och F102164 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Kommentarer** Monteringsanvisningar (eg. Tillhörande handlingar) skall medfölja varje leverans till byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.
- Detta bevis ersätter tidigare godkännandebevis med samma nummer daterat 2007-02-01 och projektnummer T200072-03.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2012-01-31.



Håkan Thiman



Leif Lundqvist